

LPガス事業者賠償責任保険制度 事故報告書

LPガス事業者様⇒都道府県LPガス協会（財団支部）⇒保険会社+財団本部

報告日 年 月 日

報告者 (<input type="checkbox"/> 被保険者 <input type="checkbox"/> 扱者 <input type="checkbox"/> その他) 様	住所 メールアドレス 電話
---	---------------------

『事故の内容をお聞かせください』

保険種目 (該当に○)	LPガス賠償責任	販売事業者	受託認定保安機関	スタンド事業者	配送事業者
	スタント [®] 保険オプション	自動車管理者賠償	盗難保険	店舗休業保険	動産総合保険
	特約	個人情報漏えい	総合賠償	労働災害総合	

事業者	名称		事業所名		販売コード				
					県コード	地区コード	企業コード	販売所コード	
	住所	都道府県	市区郡	町村	担当	者名			
	Tel	(配送事業者・受託事業者の場合) 委託販売事業者名:							

事故発生日	年 月 日 () 午前・午後 時 分頃				
事故発生場所	住所	都道府県	市区郡	町村	
	名称				
	施設種類	住居・共同住宅・旅館等・料理飲食店・事務所・学校・病院・集会所・作業所 充填所・販売所・運搬中・その他()			
	事故LPガスの用途		供給状況	容器・貯槽・バルク	kg t

被害者と損害区分	人身損害	被害者氏名	年齢	男女	人身被害の区分	
					区分	傷害の程度・全治日数など
					死・ケガ	
	器物損害	建物・器物等	有・無	損害見込	円	建物・器物名称 ()
車両損害		有・無	損害見込	円	車名 ()	登録番号 ()

事故概要	事故様態		<事故見取図>			
	事故原因(区分)					
	事故原因(概要)					
官公庁届出	警察消防	担当官	届出人	届出日	受理番号	

協会名(支部名)	担当者名	協会受付日	受付者メールアドレス	協会電話番号

依頼事項	官公庁届出	再報告要	依頼書類										書類発	その他
		* 必要項目に赤印する	<input type="checkbox"/> 無断示談禁止 <input type="checkbox"/> 付保開示禁止 <input type="checkbox"/> 社保切替 <input type="checkbox"/> 密接な連絡要 <input type="checkbox"/> お見舞い <input type="checkbox"/> 葬儀参列	<input type="checkbox"/> 保険金請求書 <input type="checkbox"/> 事故証明 <input type="checkbox"/> 示談書 <input type="checkbox"/> 示談金領収書 <input type="checkbox"/> 修理見積書 <input type="checkbox"/> 写真 <input type="checkbox"/> 領収書 <input type="checkbox"/> 診断書 <input type="checkbox"/> 治療費明細書 <input type="checkbox"/> 確認書	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 発 <input type="checkbox"/> 送									

『ご連絡ありがとうございました』

(注)賠償事故の場合には、保険会社の承諾前に「示談」を行わないようご注意ください。

ver.2.2(2506)

事故様態

火災・爆発
CO中毒の発生
破損・接触
漏水
供給不能
その他

事故原因(区分)

1 事業者施設における作業ミス(事業者店頭、オートガススタンド等)
2 容器輸送・運搬中の衝突・転倒・転落等のミス
3 容器交換に伴うミス(交換作業時の誤操作、交換後の点検不十分等)
4 容器交換に伴うミス(交換作業時の誤操作、交換後の点検不十分等)
5 配管関係ミス(配管の設計、施工、工事ミス、エア抜キミス等)
6 販売貸与した器具の欠陥、不適、取り付けの際のミス(メーター、調整器等)
7 消費設備の修理作業中のミス(給湯器設置時のミス等)
8 法令に規定する保安業務に伴うミス(供給開始時点検、定期供給設備点検等)
9 バルク充てん等に係るミス
0 その他

事故原因(概要)

a 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:手が滑った)。
b 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:足が滑った)。
c 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:身体のバランスを崩した)。
d 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:搬入経路に段差や坂があった)。
e 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:搬入経路の足場が悪かった)。
f 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:搬入経路が狭かった)。
g 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:容器設置場所が狭かった)。
h 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:立てた容器が倒れた)。
i 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:担いだり転がしたりした際に接触した)。
j 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:台車から落下した)。
k 輸送・運送・交換中の容器接触事故(人力:その他)
l 輸送・運送・交換中の容器接触事故(配送車(パワーゲート):容器がゲートから落下した)。
m 輸送・運送・交換中の容器接触事故(配送車(パワーゲート):容器の積載方法が不良だった)。
n 輸送・運送・交換中の容器接触事故(配送車(パワーゲート):荷台から容器が落下した)。
o 輸送・運送・交換中の容器接触事故(配送車(パワーゲート):その他)
p 輸送・運送・交換中の容器接触事故(吊り上げ機(ワイヤーが切れる))
q 輸送・運送・交換中の容器接触事故(吊り上げ機(フックが折れる))
r 容器運搬具の事故(台車が他物に接触した)。
s 容器運搬具の事故(壁に立掛けた運搬具が倒れる)
t1 工事、作業中のミス(容器置き場関係)
t2 工事、作業中のミス(配管関係)
t3 工事、作業中のミス(器具取付け関係)
t4 工事、作業中のミス(消費設備修理関係)
t5 工事、作業中のミス(保安業務関係)
t6 工事、作業中のミス(バルク関係)
u ガスの供給不能
v オートガススタンド内事故
w その他事業者施設内事故